

**План подготовки к отопительному периоду
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Киселевского городского округа детский сад №10 « Семицветик »
(детский сад 10)**

№	Мероприятия по подготовке учреждения к отопительному периоду	сроки исполнения	отметка о выполнении
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	постоянно	
2	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	30. 04.2026г	
3	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность).	постоянно	
4	Обеспечить наличие действующих (подписанных) договоров: - теплоснабжения; на техническое обслуживание оборудования УУТЭ (в т.ч. аварийные, круглосуточные работы)	постоянно	
5	Актуализировать перечень производственных инструкций, схем и др. оперативных документов.	до 30.06.2026г	
6	Провести промывку внутренней системы отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их опломбировкой)	до 30.06.2026г	
7	Провести проверку состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	до 30.06.2026г	
8	Провести проверку состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	до 30.06.2026г	
9	Провести проверку состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки.	до 30.06.2026г	
10	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте и составить Акт с обязательным указанием заводских номеров, отметок о наличии паспортов КИП	до 30.06.2026г	
11	Провести проверку по испытанию оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	до 30.06.2026г	
12	Провести осмотр теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	постоянно	
13	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания с составлением Акта.	до 30.06.2026г	

План составила Фатеева С.Э заведующий хозяйством